

Analyserapport

Rekvirent:	Fårdrup Forsyning	Sagsnavn:	Fårdrupvej 25 Gruppe A parametre
	Fårdrupvej 25 4200 Slagelse	Sagsbeh.:	Jesper Madsen

Prøver modtaget:	17-12-2020	Analyse påbegyndt:	17-12-2020	Rapportdato:	07-01-2021
				Rapport nr.:	2051-641
Antal prøver:	1	Opbevaring:	På køl	Bilag:	0

Lab. nr.	2051-641-01								
Prøvetype	Drikkevand								
Emballage:	ok								
Prøvetagning:	Højvang								
Prøvetager:	LMA								
Udtaget fra dato:	17-12-2020								
kl.:	09:10								
Prøve ID	Håndvask bl. batteri badeværelset fårdrupvej 25 4200 Slagelse u/skyl								
Parameter				Maksimum	Enhed	Metode	Detek- tions- grænse	Usikker- hed □	
Prøvetagning, kemi	Stikprøve					DS/ISO 5667-5:2006			
Prøvetagning, mikrobiologi	Stikprøve					ISO 19458:2006			
Lugt	Ingen lugt					Subjektiv vurdering*			
Smag	Ingen					Subjektiv vurdering*			
pH	7,2					DS 287:1978, Felt		+/- 0,2	
Ledningsevne, 20°C	742				µS/cm	DS/EN 27888:2003, Felt	10	+/- 6 %	
Ilt	9,4				mg/l	DS/EN 25814:2003, Felt	0,2	+/- 15 %	
Farvetal-Pt	4,7			15	mg/l	DS 289	1	+/- 15 %	
Turbiditet	0,12			1	FTU	DS/EN ISO 7027:2001	0,05	+/- 15 %	
Jern	0,024			0,2	mg/l	ICP-MS 1)	0,01	+/- 10 %	
Kimtal 22 °C PCA	38			200	cfu/ml	DS/EN ISO 6222:2000 1)	1	+/- 0,150(lg)	
Coliforme bakt.37Gr.	<1			i.m.	MPN/100 mL	DS/EN ISO 9308-2:2014 1)	1	+/- 0,25 (lg)	
E. coli	<1			i.m.	MPN/100 mL	DS/EN ISO 9308-2:2014 1)	1	+/- 0,25 (lg)	



DANAK
Test reg. nr. 428

HØJ VANG
LABORATORIER A/S

Analyserapport

Rekvirent:	Fårdrup Forsyning Fårdrupvej 25 4200 Slagelse	Sagsnavn:	Fårdrupvej 25 Gruppe A parametre		
		Sagsbeh.:	Jesper Madsen		
Prøver modtaget:	17-12-2020	Analyse påbegyndt:	17-12-2020	Rapportdato:	07-01-2021
Antal prøver:	1	Opbevaring:	På køl	Rapport nr.:	2051-641
				Bilag:	0

Overskridelser: ingen

Betegnelser:

□Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænse niveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.
Afvigelser/kommentar ved denne rapport: Denne rapport er i henhold til gældende bestemmelser i bekendtgørelse 1070 af 28. oktober 2019 og 1170 af 28. november 2020.

Nedenstående henvisninger kan være relevante for rapporten:

* Ikke akkrediteret. i.m. Ikke målelig. i.a.: Der er ikke analyseret for den pågældende parameter.

#: Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

Ledningsevnen er korrigeret til 20 °C ved hjælp af temperaturkompensering.

Detektionsgrænsen for aggressiv CO₂ varierer afhængig af prøvens indhold af hydrogencarbonat jfr. Bekendtgørelse 1170 om kvalitetskrav til miljømålinger.

2,4+2,5-dichlorphenol angives som sum, da de ikke kan adskilles.

Min. og max.-værdier ifl. Bekendtgørelse nr. 1070 af 28. oktober 2019, taphane uden skyl (nitrit afgang vandværk dog med max. værdi specifik til denne)

Højvang Laboratorier A/S fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med data oplyst af rekvirenten.

Højvang Laboratorier A/S undsiger sig at udtale sig om holdninger og fortolkninger.

Analyseresultater anføres i rapporten med 2 betydende cifre medmindre andet er aftalt. Ved sammenligning med eventuelle grænse- og/eller kravværdier anvendes analyseresultatet i rapporten.

Prøven er udtaget i henhold til gældende prøvetagningsplan/aftale

Øvrige analyser er lavet hos Højvang, Dianalund

1) Holstebro afdeling.

Rapport sendes med post til:

Rapport sendes pr. E-mail til:

Fårdrup Forsyning, jbmadsen@hotmail.com

Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed.

Godkendt af

Gitte Pedersen

Laborant